

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф. 222-48-05  
E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66, E-mail:OND-Gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 468/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
г.Новосибирска «Детский сад № 458 комбинированного вида»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

*в лице Маланич Юлии Александровны*

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения (заместителя) главного государственного инспектора по  
пожарному надзору г. Новосибирска Матвеева А.С. ОНДиПР по г. Новосибирску № 468  
(наименование органа ГПН)

от « 27 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.  
« 14 » марта 2019 г. по 14 ч 00 мин. « 20 » марта 2019 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором по пожарному надзору г. Новосибирска  
Корниенко Еленой Валериевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
г.Новосибирска «Детский сад № 458 комбинированного вида» ул.Выборная,104*  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения тре-  
бований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении

		вания которого (ых) нарушены	сти	не- нии (ука- зыва- ва- ется толь- ко вы- пол- не- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
468/1/1	Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически 2-го типа)	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1,2; НПБ 104-03 табл. № 2 п. 7;	02.03.2020г	
468/1/1	Допущено загромождение путей эвакуации (в коридоре на 1-м этаже установлен пост охраны)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (б);	02.03.2020г	
468/1/1	Приборы приёмно-контрольные и приборы управления АУПС установлены в помещении без дежурного персонала (в коридоре) с круглосуточным пребыванием и не защищенного от несанкционированного доступа.	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2; НПБ 88-2001* п.п.12.48*.	02.03.2020г	
468/1/1	Для отделки путей эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытия пола в музыкальном зале (отделка пола линолеум).	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2;СНиП 21-01-97* п.6.25*;	02.03.2020г	
468/1/1	Пожарная вертикальная лестница не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 1,2 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ Р53254-2009		
468/1/1	Двери отделяющие коридор от лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (1 и 2 этажи).	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2, СНиП 21.01-97* п.6.18*.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 1 квартале ( март) 2020 г.  
(квартал, месяц).

Государственный инспектор  
по пожарному надзору г. Новосибирска  
Корниенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20» марта 2019г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получило

(подпись)

Заведующий Ю.А. Макаренко  
(должность, фамилия, инициалы)

«20»марта 2019г.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;  
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.